

Gli Estintori su Autobus, Pullman e Scuolabus. Quali posso essere ubicati ?

Il D. M. 18 aprile 1977 del Ministero dei Trasporti, al punto 5.5.8 dell'Allegato tecnico specifica le previsioni degli estintori di incendio e delle cassette di pronto soccorso da porre in dotazione sui veicoli adibiti al trasporto delle persone, quali pullman turistici e scuolabus.

Il punto 5.5.8 stabilisce che gli estintori devono essere approvati e riconosciuti idonei all'impiego in locali chiusi dal Ministero dell'Interno. In base alle conoscenze all'epoca della stesura del decreto medesimo, venivano indicati due tipologie di estintori: schiuma da 5 litri e a neve carbonica da 2 Kg.

Dopo diversi quesiti posti al Ministero dei Trasporti in merito agli estintori di incendio e delle cassette di pronto soccorso da porre in dotazione sui veicoli adibiti al trasporto delle persone, quali autobus, scuolabus e pullman turistici si è fatta chiarezza con:

La Novità normativa del 14 Novembre 2017

Con protocollo **Dip.VVF DC PREV. REGISTRO UFFICIALE U.0015327.14-11-2017** il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato una comunicazione che chiarisce la dotazione di estintori su pullman turistici e scuolabus.

Questa nuova circolare sancisce che **gli estintori a polvere NON possono essere più ubicati.**

La Novità normativa del 23 Marzo 2018

A seguito della pubblicazione della Circolare Ministero dell'Interno Prot.300/A/2436/18/113/31 e delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot.6575/RU avvenuta il 23 marzo 2018, **entro tre anni dall'emanazione della Circolare** (per scaricare **copia della circolare**) **è obbligatorio sostituire gli estintori a polvere su autobus, scuolabus e pullman turistici.**

Di seguito una tabella di sintesi che definisce gli estintori che possono essere ubicati su autobus, scuolabus e pullman turistici

AUTOBUS POSTI AUTO Estintori da ubicare in funzione del D.M. 18-04-1977 e Prot. U.0015327 del 14.11.2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco

Fino a 30 posti Almeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d'acqua compresi gli estintori a schiuma omologato o un estintore con carica nominale non inferiore a 2 kg. ad anidride carbonica (CO₂) omologato

Oltre 30 posti Almeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d'acqua compresi gli estintori a schiuma omologato o due estintori con carica nominale non inferiore a 2 kg. ad anidride carbonica (CO₂) omologato

Per Maggior Chiarezza dunque;

Trasporto Scuolabus e Turismo Italia ;

Per i Pulman fino a 30 Posti Obbligo di 1 Estintore a Schiuma da LT.6;

Per i Pulman oltre 30 Posti Obbligo di 2 Estintori a Schiuma da LT.6;

Trasporto Gran Turismo verso Esterno ;

Fino a 30 Posti Obbligo di 1 Estintore a Schiuma da LT.6 + 1 Estintore a Polvere da Kg.6;

Oltre 30 Posti Obbligo di 2 Estintori a Schiuma da LT.6 + 2 Estintori a Polvere da Kg.6;

Si precisa che l'eventuale fissaggio sugli Autobus e/o Pulman degli stessi stessi, dovrà essere fatto presso vostre carrozzerie di fiducia, con possibilità di fornirvi da parte nostra i relativi ed idonei sostegni, staffe e/o supporti porta Dispositivi.

Inoltre portiamo a conoscenza che, nell'ultimo Comitato Centrale Tecnico-Scientifico del Ministero dell'Interno si è discusso sulla possibilità di sostituire gli estintori a polvere con gli idrici anche nei centri commerciali e/o luoghi affollati, come in alcuni paese anglosassoni dove l'utilizzo di estintori a polvere al chiuso è stato abolito già da tempo.

Per info scrivere a commerciale@csgafire.it